

Область аккредитации
группы электрофизических измерений индивидуального предпринимателя
Сенченко В.В.

Наименование объекта или вида испытаний	Код МКС	Характеристика объекта или вида испытаний	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к показателям объекта испытаний	Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к методам испытаний
1	2	3	4	5
1. Электроустановки и электрооборудование выше 1000В	31.52.99	1.1 Измерение сопротивления изоляции 1.2. Измерение полного сопротивления петли «фаза - нуль» 1.3. Испытание повышенным напряжением	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) 4-е изд. 2001 г. Действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» № 09/511 от 05.07.2000 г. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 изд. Энергоиздат, 2001 г. Действие в РБ подтверждено письмом концерна «Белэнерго» №31-54 от 02.06.99 г.	МВИ.ВТ.113-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МИ ИПС 001-2008 МВИ.ВТ. 171-2004 утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
2. Кабельные линии и проводка до 1000В	31.52.99	2.1. Измерение сопротивления изоляции		МВИ.ВТ.113-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
3. Заземляющие устройства	31.52.99	3.1 Измерение сопротивления 3.2. Измерение сопротивления между заземлителем и заземленным оборудованием		МВИ.ВТ.115-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор» МВИ.ВТ.115-2006, МВИ.ВТ.112-2006, утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»
4. Кабель до 10 кВ	31.52.99	4.1. Испытание повышенным напряжением		МВИ.ВТ. 171-2004 утв. Витебский ЦСМ, согл. Витебским предприятием «Энергонадзор»

